

鋼管棧橋 上部パネル工先行架設工法

施工実績



事例1-14	鋼管栈橋 上部パネル先行架設工法	発注者	関西電力㈱ 様
工事名	笠置発電所防水壁地設置工事のうち 土木工事	工事場所	岐阜県縁恵那市飯町
元請	飛島建設㈱ 様	工期	令和2年3月～
施工内容	橋幅 8.0 m	労働時間	無事故無災害施工中
	橋長 54.0 m 杭長 26～28 m 鋼管杭 73.0 本	杭工法	ダウンザホールハンマ工法

